

Stanislav KANDUS

technicko - organizační činnost v PO

Hilmarova 678

152 00 Praha 5 - Barrandov

IČ : 13126687

DIČ : CZ460519489

Živnostenský list vydal Městský úřad Praha 5 dne 2

tel/fax : 251 819 727

e-mail : info@kanfas.cz**Majitel:**

Společenství vlastníků 599 - 606 Barrandov

Pražského 606/18, 152 00 Praha 5

IČO: 24796794

**Záznam o požární preventivní prohlídce společných prostor objektu
Dreyerova, Pražského 599 - 606, Praha 5, 152 00, provedená v souladu s §12
vyhlášky MV 246/2001 Sb.**

Preventivní požární prohlídku provedl dne 07.10.2019 Jennel Robert

- 1) Povinnost provádět pravidelné kontroly, dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady je dána zákonem ČNR133/85 Sb. §5 odstavec 1 písmeno e). Pravidelné kontroly dodržování předpisu o požární ochraně se dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. §12 odstavec 1 zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek.
- 2) Stavební dokumentace a průvodní technická zpráva PO je k dispozici.
- 3) Stavební řešení objektu: Jedná se o bytové objekty s vchodem/východem v I.NP. Objekty mají 6x 1 podzemní podlaží a 8x 8 nadzemních podlaží.
- 4) Využití objektu: Budova pro bydlení.
- 5) Závady únikových cest - schodišťový prostor:

Dreyerova 599

sklep - lednice, dřevo

7-6.p - 2x skříňka, plasty, květiny

5.p - kartony, dřevo, plasty

4-5.p - kartony, dřevo

4.p - botníky, květina

3-4.p - skříňka, stolek, květiny, dřevo

2-3.p - kartonové krabice

1-2.p - stolky, květiny

Dreyerova 600

sklepy - velké množství hořlavého materiálu

7.p - plasty, kartony

6-7.p - karton. krabice, květina

6-5.p - květiny, stůl

3-4.p - květiny

1.p - přízemí - skříňka

Pražského 601

sklepy - dveře, dřevo

suterén - křeslo, karton. krabice

7.p - plasty

7-6.p - skříňky, dřevo, polystyren

5.p - botník

5-4.p - květina

přízemí - stolek

přízemí -1.p - květiny, plast

Pražského 602

sklepy - kartony, skříňky, pneu, matrace, židle, stoly

- 7-6.p - stolec, květiny, obraz
- 5-4.p - květiny
- 4-3.p - květiny, nábytek

Pražského 603

- sklep - hořlavý materiál
- 7.p - skříňka
- 6-7.p - květiny
- 6.p - karton. krabice, botník
- 5.-6.p - skříňka, 3x židle
- 4.p - botník
- 3-4.p - karton. krabice
- 2-3.p - květina
- 2.p - botník, karton. krabice

Pražského 604

- sklep - karton. krabice, dřevo
- 5-6.p - skříňka, květina
- 5.p - 2x kolo, dřevo
- 4.p - skříňka
- 4-3.p - 2x kolo
- 3-2.p - karton. krabice
- 2.p - skříňka
- 1-2.p - stolec, židle
- 1.p - stolec
- přízemí-1.p - stolec, květiny

Pražského 605

- 1.p - 2x botník
- sklep - 2x pneu, plasty

Pražského 606

- 7.p - skříň, kolobežky
- 6.-7.p - stolky, květiny
- 6.p - skříň
- 5-6.p - stolky, květiny
- 4.-5.p - plasty
- 4.-3.p - květina
- 2.-3.p - květiny
- 2.p - skříň
- 1-2.p - květiny
- přízemí -1.p - stolec, květiny

Klíče zapůjčil p. Veselý

- 6) Provést doplnění značení únikových cest a požárně bezpečnostního značení v souladu s § 11 vyhlášky MV 246/2001 Sb. Jedná se především o značení směru úniku osob, případně označení evakuačních výtahů atd.
- 7) Rozmístění přenosných hasicích přístrojů je v souladu s projektem nebo §2 odstavec 5 a 6 vyhlášky 246/2001 Sb.
- 8) Jsou-li v objektu požárně bezpečnostní zařízení (jako např. nouzové osvětlení, požární uzávěry, požární odvětrání, suchovody, požární klapky, čidla CO) a zařízení pro zásobování požární vodou je nutné v předepsaných lhůtách stanovených výrobcem provádět kontroly, údržbu v souladu s §7 vyhlášky MV 246/2001.
- 9) V předepsaných lhůtách provádět kontroly, údržbu věcných prostředků požární ochrany, zejména:
 - a) hasicí přístrojeKontrolu provádět v souladu s §9 vyhlášky MV 246/2001 Sb.
- 10) Provádět v předepsaných lhůtách ostatní povinné kontroly zejména:
 - Elektroinstalace, hromosvody, výtahy atd.

- 11) Dokumentace požární ochrany:
Pro objekt nevzniká povinnost vést dokumentaci požární ochrany ve smyslu §15 zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Čísla tísňového volání jsou vyvěšena.
- 12) Využívání stavby:
Stavba a její jednotlivé prostory je nutné využívat v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo obdobným dokumentem. V případě stavebních změn je nutné postupovat v souladu se stavebním zákonem.
- 13) Hlavní uzávěry:
a) voda - 605, 603, 601, 599 - kolektory
b) plyn - není zaveden
c) vypínač elektro - u vchodu domu - neoznačeno
- 14) Navržená opatření:
a) Zajišťovat všechny povinné revize a odstraňovat zjištěné závady - trvale.
b) Zajišťovat a dodržovat technické podmínky a návody zařízení vztahující se k požární bezpečnosti provozovaných činností - trvale.
c) Ověřit rozmístění PHP v souladu s projektem, nebo s § 2 vyhlášky 246/2001 Sb. provést případné doplnění PHP.
d) Udržovat volnou průchodnost únikových cest a v únikových cestách mít pouze zařizovací předměty které povoluje §30 vyhlášky 23/2008 Sb. (příloha č. 6 část A vyhlášky 23/2008 Sb. - trvale).
e) Udržovat volný přístup k únikovým východům a k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, topení a produktvodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostním zařízení - trvale.
f) Plnit povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně a předpisy vydaných na jeho základě - trvale.
g) Udržovat objekt v souladu kolaudačním rozhodnutím, případnou rekolaudací, nebo s obdobným dokumentem a příslušnými ČSN - požární bezpečnost staveb.

Zápis se zakládá do požární dokumentace jako doklad o provedené požární preventivní kontrole

V Praze dne: 8.10.2019

Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: Z-274/2000

Podpis statutárního zástupce:



